

CE MANUEL D'AUTOSURVEILLANCE DOIT ÊTRE MAINTENU A JOUR ET DISPONIBLE SUR LE SITE DU SYSTEME DE TRAITEMENT

| |
|---|
| Manuel d'autosurveillance Pour les agglomérations d'assainissement $\geq 2\ 000$ EH |
|---|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Agglomération d'Assainissement | |
| Nom : | N° Sandre : |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Système de collecte | |
| Nom : | N° Sandre : |

| | |
|---|-------------|
| Système de traitement des eaux usées | |
| Nom : | N° Sandre : |

Date de démarrage de l'autosurveillance :/.....

LIENS ET DOCUMENTS UTILES

- ⇒ <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/sites/donnees-documents/home/documents/guides-etudes/mise-en-oeuvre-de-lautosurveillance-des-systemes-dassainissement.html>

Mise en œuvre de l'autosurveillance des systèmes d'assainissement des collectivités et des industries Equipements et contrôles (Agence de l'eau Loire-Bretagne)



- ⇒ <https://www.calameo.com/agence-de-l-eau-seine-normandie/books/0040019132ace0c814e90>

Autosurveillance – Fiches Thématiques (Agence de l'eau Seine Normandie)



- ⇒ https://cdi.eau-rhin-meuse.fr/GEIDFile/AERM_guide_AS_VF_fev2016.pdf?Archive=230946805812&File=aeRM%5Fguide%5FaS%5FVF%5Ffev2016%5Fpdf

Mise en place de l'autosurveillance des réseaux d'assainissement (Agence de l'eau Rhin-Meuse)



- ⇒ https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_96076/fr/prescriptions-techniques-en-matiere-d-autosurveillance

Prescriptions techniques de l'Agence de l'eau RMC en matière d'autosurveillance des rejets (assurez-vous de disposer de la version la plus à jour)



- ⇒ <http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/index.php>
Portail d'information ministériel sur l'assainissement collectif.

- ⇒ <http://sandre.eaufrance.fr>
SANDRE (Service d'Administration National des Données et Référentiels sur l'Eau)
Office International de l'Eau – 15 Rue Edouard Chamberland
87 065 Limoges Cedex. Tel : 05.55.11.47.90 Fax : 05.55.11.47.48

- ⇒ <http://www.sandre.eaufrance.fr/notice-doc/autosurveillance-des-stations-depuration-et-des-systemes-de-collecte-0>

Lien pour accéder à la rubrique « Autosurveillance des stations d'épuration et des systèmes de collecte » du site du SANDRE. Sur cette page vous trouverez des liens pour télécharger le scénario d'échanges des données.

Ce scénario a pour objet de définir les modalités techniques de ces échanges entre les différents acteurs impliqués.

⇒ <http://www.labeau.ecologie.gouv.fr>

Gestion des agréments des laboratoires.

⇒ <https://www.oieau.fr/eadanslaville>

Le site « eadanslaville » est un service de l'Office international de l'Eau d'aide aux collectivités. Il est destiné aux EPCI, aux maires, aux élus locaux et à leurs services ainsi qu'aux entreprises délégataires. Il propose des réponses pratiques, techniques, juridiques et économiques à des questions liées à l'eau potable, l'assainissement collectif et non collectif.

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| REVISION DU MANUEL | 6 |
| CHAPITRE 1 - AGREMENT DU DISPOSITIF D'AUTOSURVEILLANCE | 7 |
| CH1-1/ ENGAGEMENT DU MAITRE D'OUVRAGE : | 7 |
| CH1-2/ ENGAGEMENT DE (OU DES) L'EXPLOITANT (S)..... | 7 |
| CH1-3/ AVIS DE L'ORGANISME CHARGE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE | 8 |
| CH1-4/ AGENCE DE L'EAU ET SERVICE DE LA POLICE DE L'EAU | 8 |
| CHAPITRE 2 - DESCRIPTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT | 9 |
| CH2-1/ SYSTEME DE COLLECTE | 9 |
| 2-1-1 - Description du système de collecte | 9 |
| 2-1-2 - Etudes générales | 10 |
| 2-1-3 - Raccordements domestiques..... | 10 |
| 2-1-4 - Raccordements non domestiques | 11 |
| 2-1-5 - Les sous-produits extraits du système de collecte | 11 |
| CH2-2/ SYSTEME DE TRAITEMENT | 12 |
| 2-2-1 - Caractéristiques générales..... | 12 |
| 2-2-2 - Description synthétique des files et des principaux équipements | 13 |
| 2-2-3 - Les apports extérieurs sur le système de traitement | 14 |
| 2-2-4 - Les sous-produits et boues issus du système de traitement | 15 |
| CHAPITRE 3- PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES..... | 16 |
| CH3-1 / PRESCRIPTIONS POUR LES REJETS DIRECTS DU SYSTEME DE COLLECTE..... | 16 |
| 3-1-1 - Conformité du système de collecte de temps de pluie | 16 |
| 3-1-2 - Diagnostic permanent..... | 16 |
| 3-1-3 - Autorisation de surveillance de 70% de rejets. | 16 |
| 3-1-4 - Prescriptions de l'acte administratif en vigueur. | 16 |
| CH3-2 / PRESCRIPTIONS POUR LES REJETS DU SYSTEME DE TRAITEMENT | 17 |
| CH3-3 / PRESCRIPTIONS SUR LE SUIVI DU MILIEU RECEPTEUR | 17 |
| CH 3-4 / RAPPELS REGLEMENTAIRES | 17 |
| CHAPITRE 4 - DISPOSITIF D'AUTOSURVEILLANCE | 20 |
| CH4-1 / SYSTEME DE COLLECTE..... | 20 |
| 4-1-1 - Schéma du système de collecte et localisation des points d'autosurveillance | 20 |
| 4-1-2 - Tableau détaillé des points d'autosurveillance Sandre du système de collecte, des paramètres et des fréquences à transmettre | 22 |
| 4-1-3 - Les données associées aux points d'autosurveillance..... | 25 |
| CH4-2 / SYSTEME DE TRAITEMENT | 26 |
| 4-2-1 - Modalités de calculs du rendement moyen annuel du système de traitement (STEU)..... | 26 |
| 4-2-2 - Schéma du système de traitement et localisation des points d'autosurveillance | 26 |
| 4-2-3 - Tableau détaillé des points d'autosurveillance Sandre du système de traitement, des paramètres et des fréquences à transmettre | 28 |
| CH4-3 / MILIEU RECEPTEUR | 32 |
| Les points Sandre de suivi du milieu récepteur | 32 |
| CHAPITRE 5 - ORGANISATION DE L'AUTOSURVEILLANCE | 33 |
| CH5-1 / PRATIQUES D'ECHANTILLONNAGE ET PRATIQUES ANALYTIQUES | 33 |
| 5-1-1 - Echantillons..... | 33 |
| 5-1-2 - Analyses | 34 |
| CH5-2 / LE SUIVI DU DISPOSITIF D'AUTOSURVEILLANCE | 36 |
| 5-2-1 - Organisation du suivi et des contrôles | 36 |
| 5-2-2 - Le personnel intervenant dans l'autosurveillance | 37 |
| 5-2-3 - Les interventions extérieures..... | 37 |
| CH5-3 / PRODUCTION DOCUMENTAIRE | 38 |
| CH5-4 / ENREGISTREMENT ET CONSERVATION DES DONNEES D'AUTOSURVEILLANCE..... | 38 |
| CH5-5 / MODALITE DE DEPOTS DES DONNEES SUR VERS'EAU | 38 |
| CH 5-6 / TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES..... | 39 |

| | |
|--|------------------|
| ANNEXES | 40 |
| ANNEXE 1 - ANNUAIRE DES SERVICES | 41 |
| ANNEXE 2 - SCHEMA DIRECTEUR / ETUDE DIAGNOSTIC / ZONAGE | 43 |
| ANNEXE 3 - SYSTEME DE COLLECTE | 45 |
| <i>Annexe 3.A Liste des bassins du système de collecte</i> | <i>46</i> |
| <i>Annexe 3.B Liste exhaustive des points de déversement du système de collecte</i> | <i>47</i> |
| <i>Annexe 3.C Liste des établissements rejetant dans le système de collecte des pollutions non domestiques</i> | <i>49</i> |
| <i>Annexe 3.D Schémas d'implantation des points d'autosurveillance, photo et fiches descriptives des appareils de mesure</i> | <i>50</i> |
| <i>Annexe 3.E Scénario SANDRE du système de collecte validé</i> | <i>54</i> |
| ANNEXE 4 - SYSTEME DE TRAITEMENT (STEU) | 55 |
| <i>Annexe 4.A Scénario SANDRE du système de traitement validé</i> | <i>56</i> |
| <i>Annexe 4.B Schémas d'implantation des points d'autosurveillance, photo et fiches descriptives des appareils de mesure</i> | <i>57</i> |
| ANNEXE 5 - METHODE D'EVALUATION DES CHARGES DEVERSEES | 61 |
| ANNEXE 6 - MODES OPERATOIRES | 62 |
| ANNEXE 7 - ACTE ADMINISTRATIF | 63 |

REVISION DU MANUEL

Tout changement lié à l'autosurveillance du système d'assainissement doit entraîner une mise à jour du manuel d'autosurveillance. Les modifications ou événements sont classifiés en 2 catégories : majeurs ou mineurs.

Les **événements ou modifications majeures** concernent :

- changement du maître d'ouvrage ou de l'exploitant
- la construction d'une nouvelle STEU ou la réhabilitation d'une STEU ;
- la modification des points particuliers du système de collecte et des points de déversement au milieu ;
- la modification du référentiel et du schéma SANDRE (ajout ou suppression d'un point d'autosurveillance ou toute autre modification impactant le calcul du rendement) ;
- des évolutions techniques ou des travaux importants sur le système d'assainissement impactant les points d'autosurveillance ;
- des modifications réglementaires telles que l'adoption d'un nouvel arrêté si impact sur le référentiel, le schéma SANDRE et le matériel d'autosurveillance ;
- des modifications significatives du suivi métrologique des dispositifs d'autosurveillance ;
- des modifications significatives concernant la réalisation des analyses d'autosurveillance.

Dans ces cas de figure, il est nécessaire que le MOA / Exploitant mette à jour son manuel d'autosurveillance, voire rédige un nouveau MAS en cas de nouvelle STEU, puis le fasse expertiser par l'agence de l'eau et valider par le service de police de l'eau.

Toute autre modification non listée dans les événements ou modifications majeures sera considérée comme étant mineure ne nécessitant pas une expertise du MAS par l'agence de l'eau.

| Suivi des modifications | | | Notifications | |
|-------------------------|--------------------------|------|--|----------------------|
| chapitre/page | objet de la modification | date | destinataires | date |
| | | | - service chargé de la police de l'eau - agence de l'eau - maître d'ouvrage concerné - coordinateur | le le le le |
| | | | - service chargé de la police de l'eau - agence de l'eau - maître d'ouvrage concerné - coordinateur | le le le le |
| | | | | |
| | | | | |

Chapitre 1 - AGREMENT DU DISPOSITIF D'AUTOSURVEILLANCE

L'engagement de chaque interlocuteur s'applique sur le périmètre dont il a la responsabilité.

CH1-1/ ENGAGEMENT DU MAITRE D'OUVRAGE :

Je soussigné (nom, prénom, fonction) m'engage à faire mettre en application *et faire respecter par mon prestataire de Service* les dispositions d'autosurveillance décrites dans le présent manuel et répondant à la réglementation en vigueur.

Pour ce faire, j'affirme que les moyens humains et matériels nécessaires seront mis en œuvre et que le présent engagement sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Enfin, toutes les actions correctrices éventuelles seront mises en œuvre et il sera tiré profit de tout enseignement conduisant à l'amélioration des dispositifs d'autosurveillance.

Pour une gestion homogène et cohérente des informations relatives à l'agglomération d'assainissement et à son autosurveillance, la coordination à l'échelle de l'agglomération est assurée par : **(INDIQUER LA FONCTION)**

Cette coordination consiste principalement en :

- l'identification des interlocuteurs,
- la transcription de la répartition territoriale des compétences des différents interlocuteurs,
- l'organisation des échanges d'informations entre les interlocuteurs et vers l'administration.

A : le : (tampon et signature)

CH1-2/ ENGAGEMENT DE (OU DES) L'EXPLOITANT (S)

Je soussigné (nom, prénom, fonction) m'engage à faire mettre en application et respecter les dispositions d'autosurveillance décrites dans le présent manuel et répondant à la réglementation en vigueur.

Pour ce faire, j'affirme que dans le périmètre contractuel avec le Maitre d'ouvrage les moyens humains et matériels nécessaires seront mis en œuvre et que le présent engagement sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Enfin, toutes les actions correctrices éventuelles seront mises en œuvre et il sera tiré profit de tout enseignement conduisant à l'amélioration des dispositifs d'autosurveillance

A : le : (tampon et signature)

CH1-3/ AVIS DE L'ORGANISME CHARGE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

À conserver et à signer si la collectivité bénéficie d'un service d'assistance technique (à supprimer dans le cas contraire).

Ce manuel d'autosurveillance est approuvé.

A _____, le
Pour le Directeur et p.o.

(tampon et signature)

CH1-4/ AGENCE DE L'EAU ET SERVICE DE LA POLICE DE L'EAU**Avis de l'Agence de l'Eau**

Ce manuel d'autosurveillance a été expertisé avec avis favorable.

A _____, le
Pour le Directeur et p.o.

(tampon et signature)

Validation du Service de la Police de l'Eau

Ce manuel d'autosurveillance est validé.

A _____, le

(tampon et signature)

Chapitre 2 - DESCRIPTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT

CH2-1/ SYSTEME DE COLLECTE

2-1-1 - Description du système de collecte

Les plans du système de collecte sont-ils tenus à jour ? : OUI NON

Sur quel support ? : plan papier SIG autre (précisez :)

La zone de collecte est décrite dans le tableau suivant avec les maîtres d'ouvrage et les exploitants correspondants (1 ligne pour chaque commune).

| Nom de la commune de la zone de collecte (ou partie de la commune) | Nom du maître d'ouvrage (MO) | Nom de l'exploitant | Linéaire du réseau (km) | |
|--|------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | Unitaire | Séparatif eaux usées |
| | | | | |
| | | | | |

Nombre d'ouvrages particuliers (déversoir en tête de station « point A2 » exclu)

Les données fournies ci-dessous doivent être cohérentes avec les tableaux de l'annexe 3-B

S'il existe un scénario SANDRE du système de collecte validé et présent en annexe 3-E du MAS, les données fournies ci-dessous doivent être cohérentes.

| Type d'ouvrage | | Nombre d'ouvrages particuliers du système de collecte | | |
|--|------------------------------------|---|----------|-------|
| | | Séparatifs eaux usées | Unitaire | Total |
| Points de déversement au milieu (1) | Déversoir d'orage | | | |
| | Trop plein de poste de refoulement | | | |
| Poste de refoulement (dont télésurveillé) (2) | | | | |
| Bassins (orage, stockage ..) (3) | | | | |
| Ouvrages d'extraction des sous-produits (chambre à sable, ...) | | | | |
| Autre (chasse d'eau, siphon, etc - préciser le type d'ouvrage) | | | | |

(1) Hors points de déversement en tête de station de traitement des eaux usées (point A2 ou points S16)

(2) Préciser entre parenthèses le nombre de postes de refoulement télésurveillés. Exemple : 5 (4)

(3) hors bassin d'orage de la station de traitement des eaux usées

2-1-2 - Etudes générales

Compléter le tableau ci-dessous et l'annexe 2

| Communes | Année du dernier schéma directeur d'assainissement | Année de la dernière étude diagnostic |
|----------|--|---------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

NB :

Pour l'application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître d'ouvrage établit un diagnostic du système d'assainissement des eaux usées suivant une fréquence n'excédant pas dix ans.

Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2023.

2-1-3 - Raccordements domestiques

| Commune (ou partie de commune comprise dans la zone de collecte) | Code INSEE | Population de la zone collectée (a) | Population raccordée (b) | Taux de raccordement (b)/(a) |
|--|------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| | | | | |
| Total | | | | |

2-1-4 - Raccordements non domestiques

Compléter l'annexe 3-C qui détaille les établissements rejetant des pollutions non domestiques. Si un scénario SANDRE du système de collecte validé est mis à disposition en annexe 3-E, il n'est pas nécessaire de remplir l'annexe 3-C, sauf si la liste des établissements rejetant des pollutions non domestiques n'est pas présente.

2-1-5 - Les sous-produits extraits du système de collecte

Evaluation des quantités et destinations des sous-produits :

| Sous-produits | Méthode d'évaluation de la quantité annuelle évacuée | Destination(s) : Type, nom, adresse |
|---------------------|--|--|
| Produits de curage | | |
| Refus de dégrillage | | |
| Sables | | |
| Graisses | | |

CH2-2/ SYSTEME DE TRAITEMENT

2-2-1 - Caractéristiques générales

| Informations générales | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Nom commune d'implantation : | | | | |
| Type de traitement file eau : | | | | |
| Type de traitement file boues : | | | | |
| Année de mise en service : | | | | |
| Capacités nominales | | | | |
| | Organique kg/jour de DBO5 | Hydraulique m ³ /jour | Q pointe m ³ /heure | Equivalent habitants |
| Temps sec | | | | |
| Temps pluie | | | | |
| Coordonnées et milieu récepteur (1) : | | | | |
| Type de point | Coordonnées (x,y) Lambert 93 | | Masse d'eau (nom et code) | |
| | ouvrage | point de rejet | | |
| STEU - Portail de la station de traitement des eaux usées : | X : Y : | | | |
| A2 - Déversoir en tête | X : Y : | X : Y : | Nom : Code : | |
| A4 - Point de rejet de la STEU | X : Y : | X : Y : | Nom : Code : | |
| A5 - by pass | X : Y : | X : Y : | Nom : Code : | |

(1) Le décret n°2006-272 du 3 mars 2006, demande à tous les services publics d'utiliser le système de référence géographique français (RGF93), projection « Lambert 93 » pour la diffusion des données.

2-2-2 - Description synthétique des files et des principaux équipements

Faire une description simplifiée du système de traitement et fournir un synoptique détaillé de ce système (circuits eaux et boues).

2-2-3 - Les apports extérieurs sur le système de traitement

Apports extérieurs sur la (les) file(s) Eau :

Des apports extérieurs (matières de vidange, produits de curage, graisses ou autres apports extérieurs) sont-ils traités par le système de traitement ?

- OUI** (si oui, répondre aux 4 questions suivantes en complétant le tableau)
 NON

| Apports extérieurs | Fréquence des apports | Origine et encadrement de ces apports (1). | Mode d'injection dans la file eau |
|---------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| Matières de vidange (S12) | | | |
| Produits de curage (S13) | | | |
| Graisses (S7) | | | |
| Autres apports (S18) | | | |

| | |
|---|--|
| Le point d'injection des matières de vidange S12 est localisé ? | <input type="checkbox"/> en amont du préleveur d'entrée A3 <input type="checkbox"/> en aval du préleveur d'entrée A3 <input type="checkbox"/> non concerné |
| Le point d'injection des produits de curage S13 est localisé ? | <input type="checkbox"/> en amont du préleveur d'entrée A3 <input type="checkbox"/> en aval du préleveur d'entrée A3 <input type="checkbox"/> non concerné |
| Le point d'injection des graisses S7 est localisé ? | <input type="checkbox"/> en amont du préleveur d'entrée A3 <input type="checkbox"/> en aval du préleveur d'entrée A3 <input type="checkbox"/> non concerné |
| Le point d'injection des autres apports extérieurs S18 est localisé ? | <input type="checkbox"/> en amont du préleveur d'entrée A3 <input type="checkbox"/> en aval du préleveur d'entrée A3 <input type="checkbox"/> non concerné |

Apport de boues extérieures sur la (les) file(s) Boue :

Des boues extérieures sont-elles traitées par la file boue de la station d'épuration ?

- OUI** (si oui, compléter le tableau ci-dessous)
 NON

| Station d'origine | Code SANDRE de la station d'origine | Encadrement de ces apports (1) | Type de boue | Fréquence des apports | Mélange de boues |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---|
| | | | | | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| | | | | | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |
| | | | | | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON |

(1) Par exemple : convention, dérogation préfectorale en cas de mélange de boues ...etc.

2-2-4 - Les sous-produits et boues issus du système de traitement

Les sous-produits :

| Sous-produit | Méthode d'évaluation de la quantité annuelle | Destination(s) : Type, nom, adresse |
|---------------------------|--|--|
| Refus de dégrillage (S11) | | |
| Sables (S10) | | |
| Graisses (S9) | | |

Les boues :

| Destination | Type de boue | Méthode d'évaluation de la quantité annuelle | Précisions (adresse, localisation, références réglementaires ...etc.) |
|-------------|--------------|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Chapitre 3- PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Date de l'acte administratif en vigueur relatif au système d'assainissement : .../ ... / ...

=> **Fournir une copie de l'Acte administratif en annexe 7.**

CH3-1 / PRESCRIPTIONS POUR LES REJETS DIRECTS DU SYSTEME DE COLLECTE

3-1-1 - Conformité du système de collecte de temps de pluie

Conformément à la réglementation en vigueur, le critère de conformité du système de collecte de temps de pluie a-t-il été proposé et validé avec le service de police de l'eau ? OUI NON

Si OUI :

* A quelle date ? :/...../.....

* Quel est le critère retenu ? :

- Moins de 20 jours de déversements ont été constatés durant l'année au niveau de chaque déversoir d'orage soumis à autosurveillance réglementaire
- Les rejets de temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération d'assainissement durant l'année
- Les rejets de temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits par l'agglomération d'assainissement durant l'année (dans ce cas voir 4.1.3)

Si NON : prendre contact rapidement avec le service de police de l'eau de votre département

3-1-2 - Diagnostic permanent

Pour les agglomérations supérieures à 120kg/j de DBO5, existe-t-il un diagnostic permanent ?

OUI NON

Décrire les actions d'autosurveillance non réglementaires mises en place pour améliorer la connaissance du fonctionnement du système d'assainissement.

3-1-3 - Autorisation de surveillance de 70% de rejets.

Pour les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, le préfet a-t-il autorisé à remplacer les dispositions du paragraphe II de l'article 17 de l'arrêté du 21/07/2015 modifié par la surveillance des déversoirs d'orage dont le cumul des volumes ou des flux rejetés représente au minimum 70% des rejets annuels au niveau des déversoirs d'orage visés au paragraphe II de l'article 17 de l'arrêté du 21/07/2015 modifié.

OUI NON

Pour plus de précisions sur l'application de la règle des 70%, vous pouvez consulter la fiche 4 « autosurveillance du système de collecte » de la partie 2 du commentaire technique de l'arrêté du 21/07/2015.

3-1-4 - Prescriptions de l'acte administratif en vigueur.

Indiquer entre autres, les performances à atteindre en matière de collecte fixées dans l'acte préfectoral relatif au système d'assainissement.

CH3-2 / PRESCRIPTIONS POUR LES REJETS DU SYSTEME DE TRAITEMENT

Existe-t-il une réutilisation des eaux usées traitées (REUT) ? OUI NON

Compte-tenu des exigences réglementaires nationales et des prescriptions du Service de Police de l'Eau, les rejets doivent respecter les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

| Paramètres | Valeur en moyenne annuelle ou journalière ? | Concentration maximale des rejets (mg/l) | Et / Ou | Rendement minimum à atteindre (%) | Valeur de rejet rédhibitoire (mg/l) |
|------------------------|---|--|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| DBO5 | | | | | |
| DCO | | | | | |
| MES | | | | | |
| NK | | | | | |
| NH4 | | | | | |
| NO2 | | | | | |
| NO3 | | | | | |
| NGL | | | | | |
| PT | | | | | |
| Autre(s) paramètre (s) | | | | | |

CH3-3 / PRESCRIPTIONS SUR LE SUIVI DU MILIEU RECEPTEUR

Existe-t-il des prescriptions concernant le suivi du milieu ? OUI NON

Si OUI : résumer ces prescriptions ci-dessous

Résumé des prescriptions :

CH 3-4 / RAPPELS REGLEMENTAIRES



Cocher la case ci-dessous après avoir pris connaissance de l'ensemble des rappels.

l'ensemble des 5 rappels réglementaires ci-après ont été lus

Bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement

Le bilan annuel est rédigé pour l'année N et transmis au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau avant le 1^{er} mars de l'année N+1.

NB : un modèle de bilan annuel (pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 2 000 équivalents-habitants) est mis à disposition par le Ministère chargé de l'Écologie à l'adresse suivante : <https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/docs>

Calendrier des mesures

Le calendrier prévisionnel qui précise les mesures, les paramètres à suivre et leurs fréquences, est adressé au Service de Police de l'eau pour validation au plus tard le **1^{er} décembre** pour l'année suivante (ce calendrier validé est transmis pour information à l'agence de l'eau).

En cas de modification ou de non-respect du calendrier, le service de police de l'eau et l'agence de l'eau sont informés.

A noter : L'annulation d'un jour de mesures initialement prévu ne se justifiera que pour des raisons de mauvais fonctionnement du matériel d'autosurveillance ou un arrêt total de la station de traitement des eaux usées mais en aucun cas pour cause d'un fonctionnement défectueux de la station.

Analyse des risques de défaillance

Le système d'assainissement a fait l'objet d'une analyse de risque de défaillance : OUI NON
Si OUI, préciser la date :

L'analyse des risques de défaillance est adressée au service de police de l'eau.

NB : Les systèmes d'assainissement des eaux usées destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau.

Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, l'analyse des risques de défaillance est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, l'analyse des risques de défaillance est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau au plus tard le 31 décembre 2023.

Opération de maintenance

Le service de police de l'eau est informé un mois à l'avance des opérations de maintenance.

NB : Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de propreté. Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance.

Tous les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d'un accès permettant leur desserte par les véhicules d'entretien.

Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale de traitement supérieure à 12 kg/j de DBO5 et pour les réseaux de collecte destinés à collecter une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l'avance des périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l'environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'importance et l'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces déversements.

Campagnes de mesures des micropolluants – suivi RSDE

Le système d'assainissement est sous l'obligation d'un suivi RSDE : OUI NON
Si OUI, préciser la date de l'arrêt préfectoral prescrivant la surveillance :

Une campagne de recherche ayant pour objectif de déterminer les micropolluants présents significativement est réalisée dans les eaux usées en entrée et dans les eaux traitées en sortie des STEU concernées.

Si cette campagne a identifié des micropolluants comme significativement présents dans les eaux usées brutes ou les eaux traitées de la STEU, dans ce cas un diagnostic à l'amont de la STEU est à réaliser.

NB : voir Note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction

Chapitre 4 - DISPOSITIF D'AUTOSURVEILLANCE

Ch4-1 / Système de collecte

CE CHAPITRE EST A COMPLETER SEULEMENT S'IL EXISTE UNE OBLIGATION D'AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX.

S'il existe un scénario SANDRE du système de collecte validé, il est à intégrer en annexe 3-E. Le tableau du paragraphe 4-1-2 et l'annexe 3.B ne sont pas à remplir dès lors qu'ils sont présents dans le scénario.

4-1-1 - Schéma du système de collecte et localisation des points d'autosurveillance

Sur le schéma en page suivante indiquer :

- la délimitation du bassin de collecte (zone desservie par le réseau),
- la position, le numéro (au minimum) et le nom (si possible) des points de déversement au milieu (en référence au tableau des points de déversement listés à l'annexe 3.B), en distinguant le type (déversoir d'orage, trop-plein de poste de refoulement ...),
- le tracé et la description du cheminement des effluents depuis le point de déversement vers le milieu récepteur (préciser la masse d'eau et le code HYDRO),
- la position et le nom (si possible) des bassins (en référence au tableau des bassins listés à l'annexe 3.A),
- éventuellement d'autres points particuliers du système de collecte,
- la station de traitement des eaux usées.

Le repérage des points Sandre du système de collecte devra se faire sur ce schéma.

Ce schéma sera accompagné d'une légende permettant de distinguer les types de réseaux (unitaire, séparatif ...etc.), les ouvrages particuliers (bassins ... etc.), les types de points Sandre ... etc.

Pour les systèmes de taille importante, en fonction de leur complexité et pour la bonne compréhension de leur fonctionnement global, un synoptique du système de collecte sera fourni.

Schéma d'autosurveillance du système de collecte

4-1-2 - Tableau détaillé des points d'autosurveillance Sandre du système de collecte, des paramètres et des fréquences à transmettre

Niveau d'équipement

Tous les points d'autosurveillance du système de collecte faisant l'objet d'une obligation d'autosurveillance nationale ou de prescriptions locales du service de police de l'eau sont-ils équipés ? **OUI** **NON**

Si NON : Lister tous les points du réseau, qui ne sont pas équipés d'un dispositif d'autosurveillance et rappeler pour chacun à quelle exigence réglementaire il est soumis ainsi que le programme de mise en conformité :

- ...
- ...

Rappel

* Il est demandé que les mesures de débit moyen journalier (paramètre 1552) ayant été réalisées sur les déversoirs du système de collecte (A1 et R1) et dont les résultats sont nuls (valeur « 0 »), soient transmises dans le fichier d'échange. Ce même principe est appliqué pour les hauteurs de précipitation (paramètre 1553) transmis sur les points A1 et R1.

* Le référentiel décrit dans le tableau page suivante (code du point, localisation SANDRE et libellé du point) doit être identique pour chaque point, à celui présent dans Verseau / Roseau et les applications métier de l'agence de l'eau. Le code du point (identifiant SANDRE), sa localisation SANDRE ou son libellé ne doivent jamais être modifiés d'une année sur l'autre, même en cas de changement d'exploitant, sans accord préalable des différentes parties.

Compléter le tableau, **uniquement pour les points équipés** d'un dispositif d'autosurveillance et devant faire l'objet d'une transmission de données au SANDRE.

| Identification des points | | | Voi. moy. Jour. | Pluie | Temps de débordement | MES | DBO5 | DCO | NK | NH4 | NO2 | NO3 | NGL | PT | Liste des autres paramètres |
|---------------------------|--------------------------------|----|--|-------|----------------------|------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------------|
| | | | 1552 | 1553 | 1782 | 1305 | 1313 | 1314 | 1319 | 1335 | 1339 | 1340 | 1551 | 1350 | |
| Code du point | Libellé et localisation SANDRE | | m3/j | mm | min | mg/L | mg(O2)/L | mg(O2)/L | mg(N)/L | mg(NH4)/L | mg(NO2)/L | mg(NO3)/L | mg(N)/L | mg(P)/L | |
| | | | libellé | loc * | 120 | 184 | 203 | 162 | 175 | 175 | 168 | 169 | 171 | 173 | 168 |
| | | | <i>Point(s) A1 : Point de déversement ≥ 600 kg DBO5 du système de collecte mixte ou unitaire, soumis à autosurveillance</i> | | | | | | | | | | | | |
| DO1 | Exemple | A1 | 365 | 365 | | X | X | X | X | | | | | X | |
| | | A1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Point(s) A1 : Point de déversement ≥ 120 kg DBO5 et <600kg DBO5 du système de collecte mixte ou unitaire, soumis à autosurveillance</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | A1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Point(s) A1 : Point de déversement du système de collecte séparatif ≥ 120 kg DBO5, soumis à autosurveillance</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | A1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | A1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Point(s) R1 : Point de déversement du système de collecte non soumis à autosurveillance réglementaire nationale mais faisant l'objet d'une prescription réglementaire locale du SPE</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | R1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | R1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Point(s) R2 : Point caractéristique du système de collecte</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | R2 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | R2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Point(s) R3 : Effluent non domestique entrant dans le système de collecte</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | R3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | R3 | | | | | | | | | | | | | |

loc* : localisation

4-1-3 - Les données associées aux points d'autosurveillance

On décrira ici les méthodes de détermination des valeurs des paramètres associés aux points d'autosurveillance du système de collecte.

➤ **Détermination de la hauteur de précipitation :**

Pluviomètre, cocher une case parmi les choix suivants et compléter si besoin :

- Sur le site du système de traitement
- Météo France – préciser la localisation :
- Autre – préciser type et localisation :

➤ **Détermination des concentrations des paramètres de pollution :**

La détermination des concentrations des effluents rejetés par les points A1 est à réaliser obligatoirement :

- pour les points A1 soumis à une obligation réglementaire d'autosurveillance des paramètres de pollution
- et/ou si le critère de conformité par temps de pluie du système de collecte correspond au cas où les rejets de temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits par l'agglomération d'assainissement durant l'année.



Dans ce cas, il est nécessaire d'évaluer la pollution rejetée par le système de collecte (voir commentaire technique de l'arrêté en vigueur – partie 3 – page 20). Cette évaluation fait l'objet d'une note explicative démontrant sa pertinence et sa robustesse et qui doit être validée par le service de police de l'eau. Cette note explicative est fournie en annexe 5.

Ch4-2 / Système de traitement

S'il existe un scénario SANDRE système de traitement validé, il est à intégrer en annexe 4-A. Les tableaux suivants ne sont pas à remplir dès lors qu'ils sont présents dans le scénario SANDRE.

4-2-1 - Modalités de calculs du rendement moyen annuel du système de traitement (STEU)

$$\text{Rendement STEU} * = [1 - [(A4+A5+A2) / (A3+A7+A2)]] * 100$$

* à adapter en fonction des points existants

4-2-2 - Schéma du système de traitement et localisation des points d'autosurveillance

Il s'agit d'une représentation schématique des files « eau » et « boue » permettant de localiser les points SANDRE. Le niveau de détail de ce schéma par rapport au synoptique est fonction de la plus ou moins grande complexité de la circulation des fluides.

Sont représentés sur ce schéma :

- les points de mesure physiques (mesures de débit et points de prélèvement) ;
- les points d'injection des apports extérieurs (matière de vidange, lixiviat, etc.) ;
- le circuit des retours en tête ;
- le circuit des eaux industrielles ;
- la localisation du/des bassin(s) d'orage, et de ses circuits hydrauliques (alimentation, surverse et restitution) ;
- le(s) déversoir(s) en tête et le(s) by-pass ;
- la localisation de l'injection des réactifs file « eau » et file « boue » ;
- les points de rejet et le nom du milieu récepteur ;
- les points SANDRE associés aux points de mesure physiques.

Une légende doit accompagner le schéma.

Schéma d'autosurveillance du système de traitement

4-2-3 - Tableau détaillé des points d'autosurveillance Sandre du système de traitement, des paramètres et des fréquences à transmettre

Niveau d'équipement

Tous les points d'autosurveillance du système de traitement (STEU) faisant l'objet d'une obligation d'autosurveillance nationale ou de prescriptions locales du service de police de l'eau sont-ils équipés ? **OUI** **NON**

Si NON : Lister tous les points de la STEU, qui ne sont pas équipés d'un dispositif d'autosurveillance et rappeler pour chacun à quelle exigence réglementaire il est soumis ainsi que le programme de mise en conformité :

- ...
- ...

Rappel :

* Il est demandé que les mesures de débit moyen journalier (paramètre 1552) ayant été réalisées sur les déversoirs en tête de station (A2/S16) et les by-pass (A5/S3) et dont les résultats sont nuls (valeur « 0 »), soient transmises dans le fichier d'échange. Ce même principe est appliqué pour les hauteurs de précipitation (paramètre 1553) transmis sur le point d'entrée A3.

* Le référentiel décrit dans le tableau page suivante (code du point, localisation SANDRE et libellé du point) doit être identique pour chaque point, à celui présent dans Verseau / Roseau et les applications métier de l'agence de l'eau. Le code du point (identifiant Sandre), sa localisation SANDRE ou son libellé ne doivent jamais être modifiés d'une année sur l'autre, même en cas de changement d'exploitant, sans accord préalable des différentes parties.

Compléter le tableau ci-dessous en fonction des points existants sur le système de traitement (ajouter ou supprimer des points)

| | | | Vol. moy. Jour. | Pluie | Temps de déversement | Consommation d'énergie | MES | DBO5 | DCO | NK | NH4 | NO2 | NO3 | NGL | PT | Volume | Masse | MS | Résidu sec à 105°C | Résidu sec à 105°C | Sels de fer | Sels d'aluminium | Chaux | Polymères | pH | Température eau | |
|---------------------------|---------------------------------|------|-----------------|-------|----------------------|------------------------|------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-------|------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------|-----------|----------|-----------------|--|
| | | | 1552 | 1553 | 1782 | 2521 | 1305 | 1313 | 1314 | 1319 | 1335 | 1339 | 1340 | 1551 | 1350 | 1098 | 1099 | 1799 | 1307 | 1307 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1302 | 1301 | |
| Identification des points | | | m3/j | mm | min | kWh | mg/L | mg(O2)/L | mg(O2)/L | mg(N)/L | mg(NH4)/L | mg(NO2)/L | mg(NO3)/L | mg(N)/L | mg(P)/L | m3 | kg | kg | % | g/L | kg | kg | kg | kg | unité pH | Degré celsius | |
| Code du point** | libellé | loc* | 120 | 184 | 203 | 93 | 162 | 175 | 175 | 168 | 169 | 171 | 173 | 168 | 177 | 115 | 67 | 67 | 243 | 46 | 67 | 67 | 67 | 67 | 264 | 27 | |
| | Déversoir en tête de station | A2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exemple (PR1) | Entrée station | A3 | 365 | 365 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 12 | |
| | Sortie station | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | By-pass | A5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boues produites | A6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apports extérieurs | A7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sortie station pour REUT | A8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boues évacuées après traitement | S6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sables évacués | S10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Refus de dégrillage évacué | S11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réactifs utilisés (file "eau") | S14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réactifs utilisés (file "boue") | S15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

loc* : localisation sandre

** : identifiant Sandre du point = numéro du point

4-2-4 - Les données associées aux points d'autosurveillance

| Localisation | Libellé du point | Source des données (appareils et/ou autres points) | Paramètres / Mode d'obtention (méthode de calcul des données) |
|---|------------------------------------|--|---|
| <i>Explications et exemples pour compléter ce tableau (en bleu italique), lignes à supprimer lors de la rédaction du manuel.</i> | | | |
| | | <i>Désignation des appareils permettant de générer les données (en référence au schéma des points Sandre) Et / ou désignation des points utilisés.</i> | <i>Paramètres liés au point et mode d'obtention des données (éventuellement, formules de calcul). En cas de besoin, pour des explications plus amples dans des cas complexes, un tableau de commentaire peut être ajouté.</i> |
| A3 | Entrée station | S1 (zone industrielle) S1 (commune) | <i>Pluviométrie : Pluviomètre sur le site (mesure directe) Volume moyen journalier : $Vmj(A3) = Q1a + Q1b$ Concentrations : $C(A3) = [(Q1a \times C.P1a) + (Q1b \times C.P1b)] / Vmj(A3)$</i> |
| S1 | Entrée station (zone industrielle) | Débitmètre Q1a et Préleveur P1a | <i>Volume moyen journalier : Débitmètre Q1a Concentrations : Préleveur P1a</i> |
| S1 | Entrée station (commune) | Débitmètre Q1b et Préleveur P1b | <i>Volume moyen journalier : Débitmètre Q1b Concentrations : Préleveur P1b</i> |
| A2 | Déversoir en tête | Débitmètre Q2 | <i>Volume moyen journalier : Débitmètre Q1b Concentrations * : $C(A3) = [(Q1a \times C.P1a) + (Q1b \times C.P1b)] / Vmj(A3)$</i> |

* NB : Le préleveur du point d'entrée A3 est souvent utilisé pour déterminer les concentrations du point A2. Mais dans certains cas, la détermination des concentrations du point A2 doit faire l'objet d'une note explicative démontrant sa pertinence et sa robustesse et qui doit être validée par le service de police de l'eau. Cette note explicative est fournie en annexe 5.

Compléter les lignes ci-dessous en fonction des points existants sur le système de traitement

| | | | |
|------|--|--|--|
| A2 * | | | |
| A3 | | | |
| A4 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ... | | | |

Ch4-3 / Milieu récepteur

Le tableau suivant n'est pas à remplir dès lors qu'il est présent dans le scénario SANDRE du système de traitement validé, mis en annexe 4-A. L'implantation des points de mesure est à fournir.

Les points Sandre de suivi du milieu récepteur

Existe-t-il un suivi du milieu récepteur ? OUI NON

Si OUI : compléter ci-dessous

| Localisation (M1, M2, M3...) | Code du point (identifiant Sandre = numéro du point) | Libellé du point | Paramètres à transmettre et fréquences associées | Origine des données | Coordonnées (x,y) Lambert 93 |
|---------------------------------|--|---------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Carte indiquant l'implantation des points de mesure :

Chapitre 5 - ORGANISATION DE L'AUTOSURVEILLANCE

CH5-1 / Pratiques d'échantillonnage et pratiques analytiques

5-1-1 - Echantillons

Mode opératoire pour l'échantillonnage (nom, référence) :

Le mode opératoire (fourni en annexe 6) décrira entre autres, les modalités de fractionnement, de stabilisation, de conservation et de transport des échantillons pour :

- les eaux du système de traitement et le cas échéant celles du système de collecte
- les boues produites (A6/S4)
- les boues évacuées (S6)

La durée du bilan 24h est-elle synchronisée avec l'enregistrement des débits ?

Oui deh àh

Non
 / Débit deh àh
 \ Prélèvement de h àh

La relève de la pluviométrie est-elle synchronisée avec l'enregistrement des débits ?

Oui deh àh

Non
 / Débit deh àh
 \ Pluviométrie de h àh

Délai global entre fin de prélèvement et réception au laboratoire

⇒ Pour les analyses réalisées par le laboratoire de la station

| Jours du bilan (y compris le week-end) | Fin du prélèvement (Jour et heure) | Envoi des échantillons (jour et heure) | Réception au laboratoire (jour et heure) | Calcul du délai global (en heure) entre fin prélèvement et réception au laboratoire |
|--|------------------------------------|--|--|---|
| Du Dimanche au Jeudi | | | | |
| Vendredi | | | | |
| Samedi | | | | |

⇒ Pour les analyses réalisées par un laboratoire extérieur à la station

| Jours du bilan (y compris le week-end) | Fin du prélèvement (Jour et heure) | Envoi des échantillons (jour et heure) | Réception au laboratoire (jour et heure) | Calcul du délai global (en heure) entre fin prélèvement et réception au laboratoire |
|--|------------------------------------|--|--|---|
| Du Dimanche au Jeudi | | | | |
| Vendredi | | | | |
| Samedi | | | | |

5-1-2 - Analyses

Cas où des analyses seraient réalisées par le laboratoire de la station :

Le laboratoire de la station est-il agréé sur l'ensemble des paramètres ? OUI NON

Si NON => répondez à la question suivante

Des comparaisons analytiques sont-elles réalisées avec un laboratoire agréé ? OUI NON

Si OUI => complétez les informations ci-dessous.

Donner les coordonnées du laboratoire agréé réalisant les comparaisons analytiques (nom, adresse, mail) :

| Liste de tous les paramètres analysés par le laboratoire de la station | Norme ou méthode utilisée pour l'analyse | Le laboratoire de la station est-il agréé pour le paramètre analysé (oui / non) | Fréquence de comparaison avec le laboratoire agréé |
|--|--|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Cas où des analyses seraient réalisées par un laboratoire extérieur à la station :

Identification du laboratoire (nom, adresse, coordonnées) :

Le laboratoire extérieur est-il agréé sur l'ensemble des paramètres ? OUI NON

Si NON => répondez à la question suivante

Des comparaisons analytiques sont-elles réalisées avec un laboratoire agréé ? OUI NON

Si OUI => complétez les informations ci-dessous.

Donner les coordonnées du laboratoire agréé réalisant les comparaisons analytiques (nom, adresse, mail) :

| Liste de tous les paramètres analysés par le laboratoire extérieur | Norme ou méthode utilisée pour l'analyse | Le laboratoire extérieur est-il agréé pour le paramètre analysé (oui / non) | Fréquence de comparaison avec un laboratoire agréé ou essai interlaboratoire (aglae) |
|--|--|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CH5-2 / Le suivi du dispositif d'autosurveillance

Décrire l'organisation mise en place pour réaliser le suivi du dispositif d'autosurveillance : nature et description des tâches, fréquence des opérations, intervenants, moyens de pilotage et de suivi (calendrier, tableau de bord, revue de direction ... etc.).

On pourra présenter ici un tableau récapitulatif des différentes actions du suivi.

5-2-1 - Organisation du suivi et des contrôles

Contrôle annuel externe du dispositif d'autosurveillance

Le maître d'ouvrage fait réaliser un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance par un organisme compétent et indépendant. Ce contrôle technique est réalisé au moins une fois tous les deux ans sur l'ensemble des points de surveillance. Un rapport de ce contrôle technique est établi conformément au modèle consultable sur le site internet du ministère en charge de l'environnement par le maître d'ouvrage qui le transmet à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation du contrôle.

Contrôles internes du dispositif d'autosurveillance

=> Fournir les modes opératoires détaillés en annexe 6 et compléter le tableau suivant

| Objet du contrôle (équipement / appareil / procédure ...etc.) | Organisme / personne (fonction) effectuant les opérations | Fréquence du contrôle | Mode opératoire (nom, référence) |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|
| Système de traitement | | | |
| Pluviomètre | | | |
| Débitmètre | | | |
| Bilan hydraulique (écart entrée / sortie) | | | |
| Préleveur | | | |
| Balance | | | |
| Thermomètre | | | |
| Appareil laboratoire | | | |
| Autres (préciser) | | | |
| Système de collecte (si concerné) | | | |
| Pluviomètre | | | |
| Débitmètre | | | |
| Préleveur | | | |
| Appareil laboratoire | | | |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Autres (préciser) | | | |
|-------------------|--|--|--|

Fiche de vie

Existe-il une fiche de vie (document retraçant l'historique des différentes interventions, pannes, vérifications et étalonnages réalisés) pour chaque matériel d'autosurveillance ? **OUI** **NON**

Si NON => donner la liste des appareils sans fiche de vie :

- ...
- ...

5-2-2 - Le personnel intervenant dans l'autosurveillance

Décrire les qualifications des personnes associées au dispositif d'autosurveillance. Indiquer également qui remplace chaque intervenant en cas d'absence (suppléance).

| Fonction | Qualification | Action | Suppléance |
|--|---------------|--------|------------|
| Responsable du contrôle du fonctionnement du dispositif d'autosurveillance | | | |
| Responsable exploitation | | | |
| Responsable instrumentation | | | |
| Permanence ou astreinte... | | | |
| ... | | | |

5-2-3 - Les interventions extérieures

La liste et les coordonnées des organismes extérieurs doivent être incluses dans ce chapitre ou figurer en annexe 1 (annuaire des services).

CH5-3 / Production documentaire

| Document | Expéditeur | Fréquence | Destinataires | Format | Mode de transmission |
|--------------------------------|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|
| Bilan annuel de fonctionnement | | Annuelle (avant le 1 ^{er} mars n+1) | Service police de l'eau Agence de l'eau | PDF ou papier | Messagerie électronique ou papier |
| Contrôle annuel | | Annuelle (1 mois après sa réception) | Service police de l'eau Agence de l'eau | PDF ou papier | Messagerie électronique ou papier |
| ... etc. | | | | | |

CH5-4 / Enregistrement et conservation des données d'autosurveillance

Présenter de façon synthétique les modalités de réception, d'enregistrement, de validation interne (éventuellement) et de conservation des données d'autosurveillance générées par le dispositif d'autosurveillance.

CH5-5 / Modalité de dépôts des données sur VERS'EAU

RAPPEL : les données brutes d'autosurveillance produites durant le mois N sont transmises courant du mois N+1 sur la Plate-forme de dépôt VERS'EAU.

Déposant :

- maître d'ouvrage
- exploitant
- service d'assistance technique
- autre (préciser) :

CH 5-6 / Traitement des non-conformités

Décrire les mesures prises lorsqu'une non-conformité concernant l'autosurveillance a été repérée.

Il y a non-conformité :

- lorsqu'un bilan d'autosurveillance n'est pas valide (planning non respecté, incident technique, mauvaise programmation d'un préleveur)

- lorsque le résultat d'une analyse ou d'une mesure n'est pas conforme aux données et prescriptions figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation,
- lorsqu'il y a non-respect des conditions ou méthodes d'analyse ou de mesure telles que définies dans ce manuel,
- lorsqu'il y a non-respect des dispositions organisationnelles de l'autosurveillance (problème de collecte ou de transport de l'échantillon, perte d'échantillon, conditions d'analyse défectueuses).

Les fiches de déclaration de non-conformité sont à transmettre au service de police de l'eau et à l'agence de l'eau.

ANNEXES

ANNEXE 1 -
ANNUAIRE DES SERVICES

ANNUAIRE DES SERVICES

| Organisme | Adresse | Téléphone – Email |
|--|---------|-------------------|
| Système de traitement des eaux usées | | |
| <u>Station de traitement des eaux usées :</u> | | Tél : Email : |
| <u>Maître d'ouvrage :</u> | | Tél : Email : |
| <u>Exploitant :</u> (préciser le nom du responsable de la station) | | Tél : Email : |
| <u>Traitement des boues :</u> | | Tél : Email : |
| Système de collecte | | |
| <u>Système de collecte :</u> | | Tél : Email : |
| <u>Maître d'ouvrage :</u> | | Tél : Email : |
| <u>Exploitant :</u> | | Tél : Email : |
| Intervenants institutionnels | | |
| <u>Service de Police de l'Eau :</u> | | Tél : Email : |
| <u>SATESE ou équivalent :</u> | | Tél : Email : |
| <u>Agence de l'eau :</u> | | Tél : Email : |
| Organismes extérieurs (1) | | |
| <u>Contrôle de l'autosurveillance</u> | | Tél : Email : |
| <u>Autre (préciser)</u> | | |

(1) Préciser le domaine d'intervention et le nom de l'organisme

ANNEXE 2 -**SCHEMA DIRECTEUR / ETUDE DIAGNOSTIC / ZONAGE**

Schéma directeur / Etude diagnostic / Zonage

- ❖ Etude diagnostic : Année XXXX
 - Conclusions de l'étude diagnostic :
 - ⇒ Reprendre les conclusions de l'étude diagnostic (quantification des eaux parasites, fréquence des déversements, hiérarchisation des points de déversements, mauvais branchements...).
 - Echancier des travaux préconisés dans l'étude diagnostic :
 - ⇒ Reprendre dans le tableau ci-dessous l'échéancier des travaux préconisés dans l'étude diagnostic.

- ❖ Schéma directeur d'assainissement : Année XXXX
 - ⇒ Donner les principales lignes directrices issues du schéma.

| Nature des travaux à réaliser | année de réalisation prévue | durée des travaux | Montant prévisionnel des travaux | Niveau d'avancement (1) | Précisions (si travaux repoussés ou annulés) |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(1) Niveau d'avancement : réalisés, en cours, repoussés, annulés

- ❖ Zonage Assainissement : date
- ⇒ Date de l'enquête publique ayant validé ce zonage :
- ⇒ Date de l'approbation finale :

- ❖ Zonage pluvial : date
- ⇒ Date de l'enquête publique ayant validé ce zonage :
- ⇒ Date de l'approbation finale :

ANNEXE 3 -

SYSTEME DE COLLECTE

DESCRIPTION ET DISPOSITIF D'AUTOSURVEILLANCE

- A - Liste des bassins du système de collecte
- B - Liste exhaustive des points de déversement du système de collecte
- C - Liste des raccordements non domestiques
- D - Schémas d'implantation des points d'autosurveillance, photo et fiches descriptives des appareils de mesure
- E – Scénario SANDRE du système de collecte validé

Annexe 3.A

Liste des bassins du système de collecte

| Dénomination du bassin - Lieu | Réseau (1) | Type de bassin (2) | Volume de stockage (m ³) | Télesurveillance | Télégestion |
|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |

(1) Indiquer la nature du réseau qui alimente le bassin : unitaire, pluvial strict ou eaux usées strict.

(2) Indiquer le type de bassin : stockage restitution, bassin de régulation, bassin de retenue, bassin d'orage, bassin de stockage, bassin-tampon, bassin de dépollution...

Annexe 3.B

Liste exhaustive des points de déversement du système de collecte

Méthodes de détermination du flux de pollution (en kg de DBO5) collecté par le tronçon en amont des points de déversement

Décrire la méthode ayant permis d'estimer les valeurs de la colonne 4 du tableau page suivante et préciser l'année de réalisation de cette estimation.

Compléter le tableau page suivante

- **(1)** Le type de point : DO = déversoir d'orage, TP = Trop-plein d'un poste de refoulement, RM = regard mixte, ...etc.
- **(2)** Le nom du point : pour les points équipés en autosurveillance il est impératif d'utiliser le même nom que celui du tableau 4.1.2 de la partie « dispositif d'autosurveillance. Pour les points non équipés, utiliser de préférence le nom d'une rue, d'une place, d'un lieu de l'agglomération.
- **(3)** Nom de la commune d'implantation
- **(4)** L'estimation du flux de pollution de temps sec destinée à être collectée par le tronçon où est situé le point de déversement, en kg/j de DBO5.
- **(5)** Compte-tenu des exigences réglementaires nationales ou des prescriptions locales du Service de Police de l'Eau, cocher cette case pour tous les points soumis à autosurveillance
- **(6)** Le niveau d'équipement du point de déversement
 - si aucun équipement, ni suivi => noter 0
 - si le point de mesure installé permet de mesurer les périodes de déversement et d'estimer les débits rejetés => noter 1
 - si le point de mesure installé permet de mesurer en continu les débits et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie => noter 2
 - si le déversoir d'orage n'est pas équipé mais fait partie d'une modélisation => noter 3.
- **(7)** Nom du milieu récepteur.
- **(8)** Coordonnées x et y (Lambert 93) du point de déversement et de sa connexion au milieu.

Rm : Les équipements d'un système de télésurveillance ne font pas partie de l'autosurveillance, par exemple les poires de niveau sont à proscrire pour l'instrumentation des points réglementaires. La télésurveillance est une aide à la connaissance et à la décision pour la mission d'exploitation des ouvrages d'assainissement.

Liste exhaustive des points de déversement du système de collecte (déversoir en tête de station « point A2 » exclu)

| Type de point | Nom du point (et ajouter le code du point pour les >120 DBO5) | Commune de localisation | Estimation du flux de pollution collecté par le tronçon (kg DBO5) | Obligation d'autosurveillance nationale ou locale => Cocher la case si oui | Niveau d'équipement Autosurveillance | Milieu récepteur | Coordonnées (x,y) Lambert 93 (*) | |
|--|---|-------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | | | point de déversement | connexion milieu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Points de déversement ≥ 600 kg DBO5 | | | | | | | | |
| | | | | X | | | | |
| | | | | X | | | | |
| Points de déversement ≥ 120 et < 600 kg DBO5 | | | | | | | | |
| | | | | X | | | | |
| | | | | X | | | | |
| | | | | X | | | | |
| Points de déversement < 120 kg DBO5 (cocher la colonne 5 pour chaque point R1 soumis à une prescription locale d'autosurveillance du service de police de l'eau) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Synthèse :

| Type de points de déversement | Nombre de points existants | Nombre de points soumis à autosurveillance | Nombre de points équipés en autosurveillance |
|--|----------------------------|--|--|
| Points de déversement ≥ 600 kg DBO5 | | | |
| Points de déversement ≥ 120 et < 600 kg DBO5 | | | |
| Points de déversement < 120 kg DBO5 | | | |

(*) Les coordonnées « Lambert 93 » sont accessibles sur les sites :

- <https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/>
- <https://www.geoportail.gouv.fr>

Annexe 3.C

Liste des établissements rejetant dans le système de collecte des pollutions non domestiques

Dresser la liste des industriels et des autres établissements raccordés en précisant pour chacun (cf. tableau ci-dessous) :

- **si des activités susceptibles de rejeter des substances toxiques ou des métaux (cas des traitements de surfaces) sont raccordées ;**
- la modalité de raccordement définie avec la collectivité ;
- s'il réalise une autosurveillance de ses rejets ;
- la concentration, les charges et les volumes autorisés.

| Nom de l'établissement | Commune | Activités | Document fixant les modalités de raccordement (1) | Date de signature et durée de validité | Paramètres réglementés par l'autorisation de déversement (2) | Concentration, charges et volumes autorisés (DCO et autres paramètres représentatifs de l'activité) | Existence d'un prétraitement | Autosurveillance des rejets |
|-------------------------------------|---------|-----------|---|--|--|---|---|---|
| | | | <input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv. | | <input type="checkbox"/> macropolluants <input type="checkbox"/> micropolluants | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | <input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv. | | <input type="checkbox"/> macropolluants <input type="checkbox"/> micropolluants | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | <input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv. | | <input type="checkbox"/> macropolluants <input type="checkbox"/> micropolluants | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | <input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv. | | <input type="checkbox"/> macropolluants <input type="checkbox"/> micropolluants | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| | | | <input type="checkbox"/> néant <input type="checkbox"/> auto. <input type="checkbox"/> conv. | | <input type="checkbox"/> macropolluants <input type="checkbox"/> micropolluants | | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| Nombre total d'établissement | | | | | | | | |

(1) « néant » : Aucune autorisation n'a été accordée.

« auto. » : Autorisation de rejet accordée par le maître d'ouvrage.

« conv » : Convention de déversement signée.

(2) « macropolluants » : DBO5, DCO, MES, NGL, NTK, N-NH4, N-NO2, N-NO3, PT.

« micropolluants » : substance active minérale ou organique présente dans le milieu à des concentrations faibles (de l'ordre du µg/l) et susceptible d'être toxique, persistante et bioaccumulable.

Annexe 3.D

Schémas d'implantation des points d'autosurveillance, photo et fiches descriptives des appareils de mesure

Une photo, un schéma de localisation et un schéma côté du point doivent être présentés pour chaque point de mesure de l'autosurveillance.

L'objectif est de présenter **les caractéristiques du réseau au niveau du point de déversement** (diamètre, sens d'écoulement...) ainsi que **l'emplacement des différents appareils installés et associés au point d'autosurveillance** (avec leur identification).

Pour chaque appareil, une fiche descriptive doit être présentée, accompagnée de la formule de calcul utilisé, du tableau H/Q et de la courbe (pour les mesures à surface libre), ...

Préciser pour chaque équipement la localisation SANDRE du point concerné (A1, R1, R2).

Si nécessaire, on précisera en détail **le mode de calcul des données.**

Le(s) pluviomètre(s) – système de collecte

| | |
|---|--|
| Identification | |
| Nom du pluviomètre : | |
| Emplacement du pluviomètre : | |
| Type de matériel, précision et diamètre intérieur : | |
| Vérification : | |

➤ **photo** :

Les débitmètres – système de collecte

| | |
|---|---|
| Identification du point | |
| Localisation SANDRE : Code du point (=numéro du point) : Nom du point : | |
| Matériel et type de mesure | |
| Visualisation des données | <input type="checkbox"/> locale sur site <input type="checkbox"/> déportée - préciser le lieu : <input type="checkbox"/> par PC <input type="checkbox"/> autre (préciser) : |
| Méthode de détermination du débit | <input type="checkbox"/> loi de seuil <input type="checkbox"/> modélisation 1 D <input type="checkbox"/> loi coachs <input type="checkbox"/> modélisation 3D <input type="checkbox"/> loi de clapet <input type="checkbox"/> débitmètre électromagnétique <input type="checkbox"/> dispositif calibré type venturi <input type="checkbox"/> autre (préciser) : |
| Fréquence de transmission des données | |

➤ **Schéma et photo :**

➤ **Tableau et courbe (H/Q) du point de mesure :**
 Représentation de la courbe / du tableau

Les préleveurs – système de collecte

| | |
|---|--|
| Identification du point | |
| Localisation SANDRE : Code du point (=numéro du point) : Nom du point : | |
| Emplacement du point de prélèvement : | |
| Matériel utilisé : | |
| Paramètres de fonctionnement : | |

➤ **Schéma et photo :**

Annexe 3.E**Scénario SANDRE du système de collecte validé**

ANNEXE 4 -

SYSTEME DE TRAITEMENT (STEU)

DESCRIPTION ET DISPOSITIF D'AUTOSURVEILLANCE

- **A – Scénario SANDRE du système de traitement**
- B - Schémas d'implantation des points d'autosurveillance, photo et fiches descriptives des appareils de mesure

Annexe 4.A**Scénario SANDRE du système de traitement validé**

Annexe 4.B

Schémas d'implantation des points d'autosurveillance, photo et fiches descriptives des appareils de mesure

Un schéma doit être présenté pour chaque point de mesure de l'autosurveillance.

Pour chaque appareil, une fiche descriptive doit être présentée, accompagnée d'une courbe ou tableau h/Q (pour les mesures à surface libre), ...

Préciser pour chaque équipement la localisation SANDRE du point concerné (A2, A3, A4, A5, S1, S2 etc).

Si nécessaire, on précisera en détail **le mode de calcul des données.**

Le pluviomètre - STEU

| | |
|---|--|
| Identification | |
| Nom du pluviomètre : | |
| Emplacement du pluviomètre : | |
| Type de matériel, précision et diamètre intérieur : | |
| Vérification : | |

➤ **photo** :

Les débitmètres - STEU

A compléter pour chaque débitmètre du dispositif d'autosurveillance de la STEU

| Identification du point | |
|---|---|
| Localisation SANDRE : Code du point (=numéro du point) : Nom du point : | |
| Matériel et type de mesure | |
| Visualisation des données | <input type="checkbox"/> locale sur site <input type="checkbox"/> déportée - préciser le lieu : <input type="checkbox"/> par PC <input type="checkbox"/> autre (préciser) : |
| Méthode de détermination du débit | <input type="checkbox"/> loi de seuil <input type="checkbox"/> modélisation 1 D <input type="checkbox"/> loi coachs <input type="checkbox"/> modélisation 3D <input type="checkbox"/> loi de clapet <input type="checkbox"/> débitmètre électromagnétique <input type="checkbox"/> dispositif calibré type venturi <input type="checkbox"/> autre (préciser) : |
| Fréquence de transmission des données | |

➤ **Schéma et photo :**

➤ **Tableau et courbe (H/Q) du point de mesure :**
 Représentation de la courbe / du tableau

Les préleveurs - STEU

Pour le préleveur d'entrée A3 répondre aux questions suivantes :

| | |
|---|---|
| Le point de prélèvement du préleveur d'entrée A3 est localisé ? | <input type="checkbox"/> en amont du tamis d'entrée <input type="checkbox"/> en aval du tamis d'entrée <input type="checkbox"/> autre (préciser) : |
| Existe-t-il des retours en tête en amont du point de prélèvement du préleveur d'entrée A3 ? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| Existe-t-il des injections d'apports extérieurs en amont du point de prélèvement du préleveur d'entrée A3 ? | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |

A compléter pour chaque préleveur du dispositif d'autosurveillance

| | |
|---|--|
| Identification du point | |
| Localisation SANDRE : Code du point (=numéro du point) : Nom du point : | |
| Emplacement du point de prélèvement : | |
| Matériel utilisé : | |
| Paramètres de fonctionnement : | |

➤ **Schéma et photo :**

ANNEXE 5 -**METHODE D'EVALUATION DES CHARGES DEVERSEES****POINTS POUVANT ETRE CONCERNES : A2, A5, A1 ET R1**

ANNEXE 6 -
MODES OPERATOIRES

Insérer les modes opératoires utilisés dans l'autosurveillance du système d'assainissement (traitement et collecte)

ANNEXE 7 -
ACTE ADMINISTRATIF

Insérer la copie de l'acte administratif (ou des actes en cas de pluralité) : arrêté préfectoral ... etc.